

**KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA**

Obec Chmeľnica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 15 v súlade s § 84 ods. 6 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a podľa § 82 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení účinnom do 31.03.2025 (ďalej len pôvodný stavebný zákon), § 20 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia pôvodného stavebného zákona, a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení

p o v o ľ u j e u ž í v a n i e

stavby s týmito základnými charakteristickými údajmi:

- Stavebník** : Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
- Názov stavby** : LHV Chmeľnica – 3 RD_ NN
- Miesto stavby** : Chmeľnica
- Parcelné číslo
a druh pozemku** : KN – C 3594 – SO 01 – 1kV káblové rozvody
- Katastrálne
územie** : Chmeľnica
- Charakter stavby** : Líniová stavba - nová
- Účel stavby** : Rozšírenie distribučnej NN siete z dôvodu výstavby nových rodinných domov
- Členenie stavby
na SO** : SO 01 – 1kV káblové rozvody
SO 02 – Odborné elektrické zariadenie nie je predmetom kolaudácie
- Popis stavby** : Predmetom stavby bolo zriadenie distribučnej NN siete pre nové rodinné domy v extraviláne obce Chmeľnica.

SO 01 – 1kV káblové rozvody

Nová NN sieť je realizovaná zemným káblom NAYY-J 4x150 z existujúcej skrine označenej R0968-000041 SR6 č. 2. Trasa zemného kábla je vedená od existujúcej skrine SR6 č. 2 v pozemku parc. čís. KN – C 3594 a končí v pilierovej rozpojovacej a istiacej skrini R0968-000054 SR6 č. 3 na hranici pozemku parc. čís. KN – C 3594 s pozemkom parc. čís. KN – C 3620 z ktorej budú napájané rodinné domy. V celom úseku v spoločnej trase s káblom NAYY-J 4x150 je uložená aj zemniaca pásovina FeZn 30x4. V súbehu s NN rozvodom je v celom úseku uložená chránička HDPE 40/33, ako technická rezerva distribučnej siete. Celková dĺžka káblového vedenia je 56,07 m.

SO 02 – Odborné elektrické zariadenia

Predmetom kolaudácie nie je objekt SO02 - Odborné elektrické zariadenie. Tento objekt bude zabezpečený odberateľmi.

Stavebné povolenie

vydalo : Obec Chmeľnica dňa 19.06.2025 pod č. j. OÚ – CH – 265/2025 – 205 SÚ/Pk

Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 ods. 2 pôvodného stavebného zákona určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude užívaná na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí.
2. Vlastník je povinný dbať o riadnu a včasnú údržbu v zmysle stavebného zákona.
3. Prípadné dispozičné a konštrukčné zmeny v spôsobe užívania stavby sú prípustné len po predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu.

O d ô v o d n e n i e

Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice podala dňa 20.04.2026 na Obec Chmeľnica návrh na kolaudáciu stavby „LHV Chmeľnica – 3 RD_NN“ – SO 01 – 1kV káblové rozvody na pozemkoch parc. čís. KN – C 3594 v k. ú. Chmeľnica.

Stavebný úrad preskúmal predmetný návrh pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 28.05.2026.

V konaní boli predložené doklady:

- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 08.04.2026
- správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia č. správy 14/03/26 „LHV Chmeľnica – 3 RD_NN“, zo dňa 13.03.2026
- technicko - geodetická dokumentácia – čís. 26-0054-PZ-01 zo dňa 19.03.2026, overená 25.03.2026

V konaní bolo zistené, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a že podmienky stanovené v stavebnom povolení boli dodržané.


Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb.

Stavebník zaplatil správny poplatok podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 62a písmena g/ 100 eur prevodným príkazom na účet Obce Chmeľnica.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v súlade s § 53 a § 54 správneho poriadku v lehote do 15 dní odo dňa doručenia.

Odvolanie sa podáva na stavebný úrad Obec Chmeľnica, Chmeľnica 103, 064 01 Stará Ľubovňa, pričom odvolacím orgánom je Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Prešov, oddelenie štátnej stavebnej správy, Kúpeľná 6663/6, Prešov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Pavel Toček
starosta obce

Toto kolaudačné rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa :
Pečiatka a podpis :

Zvesené dňa :
Pečiatka a podpis :