

R O Z H O D N U T I E V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Obec Jakubany, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v y d á v a

r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y

v zmysle § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona s týmito charakteristickými údajmi:

Navrhovateľ	: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361 v zastúpení na základe plnej moci: Obcou Jakubany, 065 12 Jakubany 555, IČO: 00329924
Názov stavby	: Jakubany, 17 RCH Ľubovnianske kúpele – VN, VNR, TS, NN
Miesto stavby	: Jakubany, Nová Ľubovňa, Chmeľnica
Katastrálne územie	: Jakubany, Nová Ľubovňa, Chmeľnica
Parcelné číslo pozemku	: KN – C 2541/2, 2650/10, 2538/5, 2540/5, KN – E 13823, 2513/3, 2513/4, 2449, 2513/2, 2513/1 v k. ú. Jakubany, KN – C 1614/2, KN – E 1573/1 v k. ú. Nová Ľubovňa, KN – C 922/3, 922/1, 910/7, 1056/3, 910/4, 918/5, 918/2, 918/3, 914, 920/5 v k. ú. Chmeľnica
Vlastnícke právo	: LV 6018, 7726, 28, 6665, 7138, 3560, 262 + záväzné stanovisko obce podľa § 38 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, stavba vo verejnom záujme
Charakter stavby	: Líniová stavba
Účel stavby	: Vytvorenie potrebnej kapacity v distribučnej elektrickej sieti pre nových žiadateľov – odberateľov elektrickej energie v danej lokalite
Zodpovedný projektant	: Ing. Jakub Mikloš, MJ projekt, s. r. o., Štúrova 422/11, 082 22 Šarišské Michal'any – zodpovedný projektant

**Členenie stavby
na SO**

- : SO 01 – Silnopráúdové elektrické rozvody**
- Úsek 01 – VN rozvody
 - Úsek 02 – NN rozvody
 - Úsek 03 – VN rozvádzač
 - Úsek 04 – O EZ

PS 01 – Trafostanica

Popis stavby:

SO 01 – Silnopráúdové elektrické rozvody:

Úsek 01 – VN rozvody

Napojenie novej blokovej transformačnej stanice TS-Chaty je riešené odbočením z VN rozvádzača VNR0982-0001 Rázcestie Ľubovnianske kúpele. Z VN rozvádzača je projektovaná VN kábová prípojka 22 kV káblami WL1:3x(20-NA2XSW2Y 1x70RM/16) pre projektovanú TS-Chaty. Po celej dĺžke trasy káble uložiť v chráničke KSX-PEG 160. Nad káblami budú uložené platne KAD 300. Káble uložiť v tesnom zoskupení do trojuholníka zviazanými PVC páskami. Hĺbka uloženia káblov min. 1,2 m – výkop 50x120 cm. Nad káblami položiť výstražnú fóliu. VN káble chrániť pred mechanickým poškodením kábovou zvodovou chráničkou KSX-PE 160x5,3, dĺžky 6 m, chráničku upevniť k podpornému bodu upínacími páskami 9,5 mm so sponami. Zvodovú rúru – chráničku zo strany vstupu káblov od vzdušnej siete ukončiť kábovou rozdeľovacou hlavou 3x150÷300 mm². Pre uchytienie káblov na pb. sa použije konzola 1kV rovinná k 1200 s kábovými príchytkami KOZ 27-38 a konzola rovinná 1kV k 600 s kábovou príchytkou KOZ Triangle. Na strane VN rozvádzača vybaviť návrh. VN káble T – konektorom tieneným RSTI-5851-CEE01 + uzemnenie EAKT 1656. Na strane trafostanice vybaviť návrh. VN káble kábovými koncovkami TI 24. Uzemnenie kábovej koncovky ako aj obmedzovača prepätia na strane VN rozvádzača pripojiť na jestvujúce uzemnenie VN rozvádzača a na strane trafostanice pripojiť na návrh. Uzemnenie trafostanice. Pri križovaní s potokom sa zriadi riadený podpich s min. krytím kábla 1,6 m pod upraveným dnom potoka.

V spoločnej trase s návrh. NN vedením uložiť rezervnú chráničku HDPE 40/33 pre budúce optické vedenie. Chráničku utesniť.

Dĺžka 1300 m, kábel 3x (20-NA2XS2Y 1x70RM/16)

Úsek 02 NN rozvody

NN rozvody sú riešené odbočením z návrh. Trafostanice TS-Chaty káblami 1-NAYY-J 4x240SM resp. 1-NAYY-J 4x150SE sa napoja jednotlivé SR skrine. Káble sa uložia v zemi v chráničkách KSX-PEG 160 resp. KSX-PEG 110. Chráničku utesniť a nad chráničkou uložiť výstražnú fóliu. Káble uložiť 1m od hraníc pozemkov susedných parciel. Hĺbka uloženia kábla v zemi voľný terén 0,8 m, výkop 35x80 cm, spevnené plochy 1,1 m, výkop 35x110 cm. Pre uzemnenie vodiča PEN, rozpojovacích skríň uzemniť prostredníctvom troch zemniacich tyčí ZT 20 a pásu FeZn 4x30 mm na hodnotu 15 ohmov priebežné skrine a na hodnotu 5 ohmov koncové skrine, pás FeZn 30/4 mm bude uložený v spoločnej ryhe so silovým vedením. Vzdialenosť uzemňovacieho pásu od káblov min. 10 cm. Pri križovaní s cestou sa zriadi podpich s min. krytím kábla 1,2 m pod vozovkou, pri križovaní s potokom sa zriadi podpich s min. krytím kábla 1,6 m.

Dĺžka 1245 m, kábel 1-NAYY-J 4x150SE/KSX-PEG 110

Dĺžka 595 m, kábel 1-NAYY-J 4x240SM/KSX-PEG 160

Rozpojovacia skriňa 9 ks

Úsek 03 VN rozvádzač

V jestv. VN rozvádzači VNR0982-0001 Rázcestie Ľubovnianske kúpele demontovať VN rozvádzač Siemens 3K a nahradiť ho novým VN rozvádzačom Siemens 4K. Jestvujúce VN vývody presmerovať do nového VN rozvádzača. Navrhovaný VN rozvádzač 4K pripojiť na jestvujúce uzemnenie.

Úsek 04 OEZ

Z návrh. rozpojovacích skríň SR sa káblami 1-AYKY-J 4x16RE napoja návrh. Elektromerové rozvádzače pre rodinné domy, ktoré sa osadia v pozemkoch na verejne prístupnom mieste. Káble sa uložia v zemi v chráničkách KSX-PEG 40. Z návrh. rozpojovacích skríň SR sa káblami 1-AYKY-J 4x70RE napoja návrh. elektromerové rozvádzače pre bytové domy. Káble sa uložia v zemi v chráničkách KSX-PEG 90. Hĺbka uloženia kábla v zemi min. 0,8 m, výkop 35x80 cm. Pre uzemnenie vodiča PEN, elm. Rozvádzačov bude použitý uzemňovací vodič FeZn Ø10, ktorý sa pripojí na spoločné uzemnenie rozpojovacích skríň a bude uložený v spoločnej ryhe so silovým vedením. Vzdialenosť uzemňovacieho pásu od káblov min. 10 cm. Nad káblami uložiť výstražnú fóliu.

PS 01 – Trafostanica TS:

Navrhovaná kiosková trafostanica s transformátorom 250 kVA, transformačná stanica bloková s vonkajším ovládaním – kompletne zmontovaná zostava s inštalovanou VN a NN technológiou, max. rozmery D x Š x V = 3000x1500x2500 mm, transformátor VN/NN: 1x250 kVA, VN poistková skriňa W 12/24 (DRIESCHER), NN rozvádzač: typ 910 NSL-7K/M.

1. Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

Navrhovaná trasa predstavuje líniovú stavbu.

Stavba bude umiestnená tak, ako je to graficky znázornené vo výkrese č.E-02, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia (pre navrhovateľa).

2. Požiadavky z hľadiska ochrany ŽP .

Výstavba a prevádzka projektovaného elektrického vedenia nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Nie je zdrojom znečistenia ovzdušia, podzemných vôd, pôdy ani ohrozenia živočíchov. Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

3. Požiadavky vyplývajúce z pripomienok dotknutých orgánov:

Plniť požiadavky uplatnené v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete:

- Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o ŽP, vyjadrenie zo dňa 19.10.2022 č.j. OU-SL-OSZP-2022/008739-002
- Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o ŽP, vyjadrenie zo dňa 02.11.2022 č.j. OU-SL-OSZP-2022/008448-002
- Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o ŽP, vyjadrenie zo dňa 02.11.2022 č.j. OU-SL-OSZP-2022/008447-002
- Lesy SR, š. p., OZ Šariš, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, stanovisko zo dňa 05.10.2022 pod č. j. 22469/2022
- Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor, stanovisko zo dňa 22.09.2022 č.j. OU-SL-OSZP-2022/007727-002
- OR HaZZ, Mýtna 5, 064 01 Stará Ľubovňa, stanovisko zo dňa 14.03.2023 č.j. ORHZ – SL1 – 2023/000083 – 004

- RÚVZ, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa, stanovisko zo dňa 27.09.2022 pod č. j. RÚVZ/2022/2197/OHŽPaZ/467 – 6342
- Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov, záväzné stanovisko zo dňa 23.09.2022 č. j. KPUPO-2022/19593-2/79861/Ha
- SPP, Distribúcia, a. s., vyjadrenie zo dňa 28.09.2022 č.j. TD/NS/0721/2022/Šč
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 20.07.2023 č. j. 6612319994
- VEOLIA, PVPS, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, vyjadrenie zo dňa 29.09.2022 č. j. P – 230340/2022, O – 24 807/2022
- VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, vyjadrenie č.j. 28521/2022 zo dňa 08.12.2022
- SVP, š. p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, stanovisko zo dňa 19.10.2022 č. j. CS SVP OZ KE 118/2022/54
- Obec Jakubany, záväzné stanovisko zo dňa 11.07.2023 pod č. 2452/2023
- Obec Nová Ľubovňa, záväzné stanovisko zo dňa 26.07.2023 pod č. S2023/433, Z2023/517-1
- Obec Chmeľnica, záväzné stanovisko zo dňa 21.07.2023 pod č. ObU-379/2023

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania

Na konaní neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 ods. 4 je toto územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ podal dňa 12.07.2023 na Obec Jakubany návrh na umiestnenie stavby „**Jakubany, 17 RCH Ľubovnianske kúpele – VN, VNR, TS, NN**“ na pozemkoch parcelné číslo

1. KN – C 2541/2, 2650/10, 2538/5, 2540/5, KN – E 13823, 2513/3, 2513/4, 2449, 2513/2, 2513/1 v k.ú. Jakubany
2. KN – C 1614/2, KN – E 1573/1 v k. ú. Nová Ľubovňa
3. KN – C 922/3, 922/1, 910/7, 1056/3, 910/4, 918/5, 918/2, 918/3, 914, 920/5 v k. ú. Chmeľnica

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie predmetnej stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 26.07.2023 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa 24.08.2023 vykonal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Na konaní neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky od účastníkov konania.

Svoje stanoviská oznámili dotknuté orgány a ich stanoviská boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.

Záväzné stanovisko k umiestneniu stavby vydala Obec Jakubany dňa 11.07.2023 pod č. 2452/2023, Obec Nová Ľubovňa dňa 26.07.2023 pod č. S2023/433, Z2023/517-1, Obec Chmeľnica dňa 21.07.2023 pod č. ObU-379/2023

Umiestnenie stavby je v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Na základe uvedeného stavebný úrad dospel k záveru, že predmetnú stavbu možno umiestniť.

Navrhovateľ zaplatil správny poplatok v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a) bod 2/ v hodnote 100 eur v hotovosti do pokladne Mesta Stará Ľubovňa.

Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad – Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12 Jakubany. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.



JUDr. Jozef Mačuga
starosta obce

Príloha pre navrhovateľa

Grafická príloha, na ktorej stavebný úrad vyznačil umiestnenie stavby v súlade s podmienkami ÚR

Toto rozhodnutie o umiestnení stavby má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: **27. SEP. 2023**
Pečiatka a podpis :

Zvesené dňa :
Pečiatka a podpis :

OBEC CHMEL'NICA
Chmeľnica 103
064 01 Stará Ľubovňa